

TECEdrainline golvränna

Innehavare/Utfärdat för

Tece Sverige AB

Firmagatan 5-7, 21376 Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Golvränna i polerat rostfritt stål med galler av rostfritt stål med borstad, polerad eller lackerad yta alternativt yta av satinerat glas. Rännor och galler finns i längderna 700, 800 och 900 mm.

TECEdrainline finns i varianter med sidoutlopp i DN 50 och DN 70 och med bottenutlopp i DN 50 samt lågbyggda varianter med sidoutlopp i DN 40 och DN 50.

Brunnshus är tillverkat av polypropen.

Galler har belastningsklass K3.

Golvrännan medföljs av en tätningsmanschett

Följande flöden är uppmätta.

Flöde genom galler:

GALLER \ BRUNN	Galler, rostfritt Art.nr.:600772	Galler, rostfritt Art.nr.:600710	Galler, rostfritt Art.nr.:600770	Galler, rostfritt Art.nr.:600780	Krav enligt SS-EN 1253-1
DN 40 sida Art.nr.:650004 [l/s]	0.5*				0.6
DN 50 sida Art.nr.:650000 [l/s]	0.8				0.8
DN 50 sida Art.nr.:650001 [l/s]	0.7*	0.9	0.8	0.8	0.8
DN 70 sida Art.nr.:650002 [l/s]	1.2	1.5	1.2	1.2	0.8
DN 50 botten Art.nr.:650003 [l/s]	1.2	1.4	1.2	1.2	0.8

*Se "Kommentarer"

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten. Golvbrunnen är avsedd att monteras i betongbjälklag med golvbeläggning av klinker. Golvbrunnen är lämplig att använda för vägnära installation, se

"Kommentarer".

Typgodkännande C901276 | utgåva 1 | 2025-11-14


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1303229

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Handelsnamn

TECEdrainline

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning BFS 2024:9, 2 kap. 28§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installation för spillvatten 6:641

Utformning 6:644

Fast inredning och utrustning 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – RÖRLÄGGARE daterad 2025-02-20

Monteringsanvisning – PLATTSÄTTARE daterad 2025-02-20

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollplan daterad 2025-08-29. Kontrollorgan: IMA Dresden

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tece GmbH, Hollefeldstrasse 57, Emsdetten, Tyskland.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	TECE
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer	nr
Produktkod/RSK-nr	nr
Typgodkännandets nummer	C901276
Dimension	DN40, DN50
Boverkets inregistrerade varumärke	

Typgodkännande C901276 | utgåva 1 | 2025-11-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Märkning fortsättning

RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

1002
IMA Dresden

Bedömningsunderlag

Rapporter 7310226-01, 7313265-01, 7313361-01, 21248464-001, 60194453-001, DE233LSI001 och DE24A21Q001 från TÜV Rheinland.
Typgodkännande C900686.

Kommentarer

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1 med undantag av min flöde för brunnar 650001 och 650004 i kombination med galler 600772. Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 1253-1 (0.4 l/s).

Golvbrunnen tillsammans med medföljande tätningsmanschett har bedömt lämplig för vägnära installation. Kompatibla tätskikt anges i typgodkännande C900686.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-11-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric